



DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE
ARBA RISORSE IDRICHE E S.I.I.

Prot. n. 281/CI

Borgorose, 21 Agosto 2015



Al Sig.ri Sindaci dei comuni di :

BORGOROSE
FIAMIGNANO
PESCOROCCHIANO

E.p.c. ALLA PREFETTURA DI RIETI
Piazza Cesare Battisti, 10

OGGETTO : Riduzione flusso idrico.

Si comunica che a causa di un guasto Enel, nei pressi della centrale di rilancio di Petrella Salto, ha messo fuori servizio la centrale stessa. Di conseguenza l'integrazione della fornitura idrica proveniente dal comune di Cittaducale è momentaneamente sospesa.

Pertanto Questo Ufficio per garantire il servizio, sta' procedendo a riequilibrare l'intero sistema acquedottistico con la riduzione delle portate negli impianti ubicati nei comuni interessati. Preso atto che in questo periodo i consumi sono aumentati sensibilmente, si chiede cortesemente la collaborazione dalle ammi.ni su menzionati mettendo in atto tutte le procedure che riterranno più opportune e necessarie per garantire alla proprie utenze la fornitura idrica.

Si informa inoltre, che Questo Ufficio ha messo in atto tutte le procedure necessarie al fine di ridurre sensibilmente il disservizio .

Per il Comune di Pescorocchiano è interessata solo ed esclusivamente le frazioni ricadenti sul ramo destro dell'acquedotto regionale e precisamente S. Elpidio e frazioni limitrofe.

FUNZIONARI REG.II

Geom. Vincenzo Luciani

Geom. Matteo Rosa